



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

RL.271.13.2019

Nowa Dęba, 21 czerwca 2019 r.



**Dotyczy: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów na działce nr ewid. 2426**

W dniu 19 czerwca 2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

### **Pytanie:**

Czy dopuszczą państwo zastosowanie równoważnego urządzenia linarnego pozycja 51 d.1.7 z przedmiaru robót. Opis urządzenia i wizualizację przesyłam w załączniku. Zaproponowane urządzenie posiada wymagane prawem certyfikaty i jest produkowane przez renomowanego polskiego producenta.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza inne urządzenia linarne. Parametry minimalne potwierdzające spełnienie równoważność to:

- kształt urządzenia na bazie okręgu/kuli z minimum 3 platformami wykonanymi z sieci,
- sieć z lin poliamidowej,
- wysokość w zakresie od 3 m do 4,5 m,
- maksymalna wysokość upadku: 3 m,
- konstrukcja nośna stalowa – 6 punktów podparcia,
- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
- posiadanie certyfikatów potwierdzających zgodność z normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 - wieloczęściowa norma określająca wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych.

BURMISTRZ

*mgr inż. Wiesław Ordon*

(podpis)

Otrzymują:

1. a/a,

---

Przygotował: S.Białas, Tel 302