



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.13.2021

Nowa Dęba, 02.08.2021r.

Dotyczy: Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba – Etap I

W dniu 27.07.2021r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie:

1. Prosimy o podanie min. parametrów materiałowych, jakie powinny spełniać krótkie moduły rurowe?
2. Prosimy podanie średnicy krótkich modułów rurowych?
3. Prosimy o wskazanie, na którym PZT dotyczącym terenu TSSE znajduje się odcinek przeznaczony do renowacji od studni 1000 do 1005, bo naszym zdaniem takich numerów studni nie ma?
4. Prosimy o informację o stopniu wypełnienia kanałów osadem?
5. Prosimy o informację, czy Zamawiający przyjmie odpłatnie osady powstałe z czyszczenia kanałów? Jeśli tak, to za ile i na jaką odległość należy wywieźć osad?
6. Prosimy o informację, jakie jest wypełnienie kanałów ściekami?
7. Prosimy o określenie min. wytrzymałości na ściskanie masy iniekccyjnej, którą należy wypełnić przestrzeń pomiędzy istniejącym rurociągiem a nową rurą renowacyjną?

Odpowiedź na pytanie:

- Ad. 1. Zamawiający nie określa parametrów materiałowych, powinna one być zgodna z zaproponowaną technologią i aprobatami technicznym dopuszczającymi do użytkowania.
- Ad. 2. Średnica modułu dla odcinków o średnicy DN 500 winna być demencie mniejsza czyli DN 450
- Ad. 3. Na rysunkach 7 i 8 pokazany jest odcinek od studni 100 do 1005
- Ad. 4. Zgonie z załączoną dokumentacją i przedmiarem stopień wypełniania osadem określono na 1/3 wysokości kanału.
- Ad. 5. Zamawiający nie przyjmie odpłatnie osadów powstałe z czyszczenia kanałów. Koszty utylizacji osadu po stronie Wykonawcy.
- Ad. 6. Wypełnienie kanału ściekami jest zależne od pory dnia i tygodnia. Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
- Ad. 7. Wytrzymałość masy jaką należy wypełnić przestrzeń pomiędzy istniejącym rurociągiem a nowa strukturą określa technologia prac a nie Zamawiający.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert to 11 sierpnia 2021r. godz. 9:00,

Aktualny termin otwarcia ofert to 11 sierpnia 2021r. godz. 11:00,

**Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Leszek Mirowski**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a