



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.13.2021

Nowa Dęba, 02.08.2021r.

Dotyczy: Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba – Etap I

W dniu 28.07.2021r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie:

1. W projekcie budowlano-wykonawczym bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji na terenie TSSE zawarto zestawienie odcinków kanalizacji, na których znajdują się włączenia wymagające uszczelnienia kształtką kapeluszową, w zestawieniu tym jednak nie podano dokładnej lokalizacji tych włączeń, średnic włączeń, ani kątów pod jakim wykonane są te włączenia.
Zwracamy się z prośbą o precyzyjne wskazanie włączeń za pomocą metrów bieżących odcinka, średnicy wlotu oraz kąta wlotu do kanału wyrażonego w stopniach celem dobrania właściwego rozmiaru kształtek kapeluszowych.
2. W punkcie 4. "Prace renowacyjne - przyjęte rozwiązania projektowe" projektu budowlano-wykonawczym bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji na terenie TSSE zaprojektowano zastosowanie kształtek kapeluszowych wykonanych z filcu nasączonego żywicą epoksydową lub mineralno-organiczną. Natomiast w punkcie 8 tegoż projektu wskazano żywicę epoksydową do nasączania kształtek.
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, skąd ta rozbieżność i czy Zamawiający dopuszcza stosowanie żywic mineralno-organicznych np. żywic krzemianowych?
3. W punkcie 8. "Renowacja kanału za pomocą rękawa uszczelniającego utwardzanego na miejscu" projektu budowlano-wykonawczym bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji na terenie TSSE zaprojektowano "doszczelnienie wlotów przykanalików włączonych bezpośrednio do kanału". Doszczelnienie to zaprojektowano za pomocą kształtek kapeluszowych.
Co oznacza zatem zdanie w tym samym podpunkcie tj. "uszczelnienie wykonać za pomocą szpachlówki epoksydowej do napraw siłowych zgodnie z PN-EN ISO 11296-4"? Czy kształtkę kapeluszową należy uznać za wystarczające i skuteczne uszczelnienie wlotu do kanału?
4. Projekt budowlano-wykonawczy narzuca zastosowanie kształtek kapeluszowych o długości 1,0 m.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Projektant wybrał zastosowanie długich kształtek?
Kształtka ma za zadanie doszczelnienie połączenia przyłącza z kanałem. Zastosowanie kształtki o długości 1,0 m powoduje wzrost ceny jednostkowej ośmiokrotnie w stosunku do ceny za kształtkę typu C o dł. 20 cm.
Jakie kryterium przemawia za zastosowaniem kształtek o długości 1,0m?
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kształtek typu C o długości 20 cm?

5. Projekt budowlano-wykonawczy w punkcie 12. "Montaż pakerów" przewiduje wykonanie pakerów w postaci rękawa pokrytego żywicą epoksydową. W praktyce stosuje się pakery z mat z włókna szklanego nasączonego żywicą krzemianową (mineralno-organiczną).
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pakerów z mat z włókna szklanego nasączonego żywicą krzemianową np. w systemie CarboLith PL?
6. Prosimy o dołączenie do dokumentacji obliczeń statyczno– wytrzymałościowych dla rękawów dobranych przez projektanta uzasadniające wymaganą wytrzymałość sztywno obwodową wykładziny wielkości $S_n=4 \text{ kN/m}^2$

Odpowiedź na pytanie:

- Ad. 1. Zestawienie odcinków wymagających zastosowania kształtek kapeluszowych oparto na PFU udostępnionych przez Zamawiającego.
- Ad. 2. Nie ma rozbieżności, w pkt.8 zastosowanie żywicy epoksydowej odnosi się do doszczelnienia wlotów przykanalików.
- Ad. 3. Kształtka kapeluszowa jest wystarczającym uszczelnieniem wlotu do kanału, zastosowanie doszczelnienia szpachlówką epoksydową zaleca się stosować w miejscu włączenia przykanalika w studni.
- Ad. 4. Dopuszcza się zastosowanie kształtek typu C o dł. 20cm.
- Ad. 5. Stosować rozwiązanie przyjęte w projekcie.
- Ad. 6. Proszę zastosować się do wytycznych w projekcie.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert to 11 sierpnia 2021r. godz. 9:00,

Aktualny termin otwarcia ofert to 11 sierpnia 2021r. godz. 11:00,

**Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza
Leszek Mirowski**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: S.Białas, Tel 302