




**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Tarnobrzegu, woj. podkarpackie



Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o.

Wpłynęło dnia25.04..... 20.13...r.
L. dz.2325.....

Nowa Dęba, dnia 25 kwietnia 2013 r.

P. M. Boberek

*NB o/k
Kopia WM i G
Kucy*

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934)

mł. bryg. mgr Bogusław Opala – st. specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko)

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Nr 20/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.

(numer legitymacji służbowej)

przeprowadził w dniu **25 kwietnia 2013 r.** czynności kontrolno – rozpoznawcze w:

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,

(oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi)

ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba

Czynności przeprowadzono w obecności: **Pan Maciej Belechowicz – specjalista ds. bhp i ppoż.**

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego podmiotu)

Zakres czynności:

kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – sprawdzenie wykonania obowiązków

(zakres przedmiotowy czynności kontrolno – rozpoznawczych)

decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z dnia 3 listopada

2010 r. Nr 600/2010, znak: MRZ.5581/10-1/10 określonych w punktach 1,2

Wykaz obiektów objętych czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi:

budynek przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie

W wyniku działań kontrolno – rozpoznawczych ustalono, co następuje:

W lipcu 2011 r. opracowany został projekt budowlany na remont budynku przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie o nazwie „dostosowanie dróg ewakuacyjnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej”. Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej bez uwag stwierdził rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Zbigniew Zawrotniak (nr upr. 381/98) w dniu 1 grudnia 2011 r.

Realizacja założeń w/w projektu budowlanego kwestionowana podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 6 i 7 września 2012 r. przedstawia się następująco:

1. Wejście do lokalu mieszkalnego prowadzące z głównej klatki schodowej na II piętrze zostało zabudowane drzwiami klasy odporności ogniowej EI 60 *(zgodnie z projektem budowlanym)*.
2. W dniu 15 marca 2013 r. wykonawca robót złożył pisemne oświadczenie o wykonaniu usterek i niedociągnięć zgłoszonych poprawek do prac realizowanych w przedmiotowym budynku.
3. Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy wydzieliń obydwu klatek schodowych zabezpieczono masami ognioochronnymi do klasy odporności ogniowej EI 60 *(zgodnie z projektem budowlanym)*. W dniu 25 lutego 2013 r. wykonawca robót sporządził protokół potwierdzający

zabezpieczenie przepustów kablowych i przejść instalacyjnych w obrębie klatki schodowej głównej i klatki schodowej bocznej do w/w klasy odporności ogniowej.

4. Uzupełniono wyposażenie obiektu w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Zamontowano lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w następujących miejscach: przy wyjściach na zewnątrz głównej i bocznej klatki schodowej, przy wyjściu głównym z obiektu z części ZL II (Środowiskowy Dom Samopomocy), przy wyjściu bocznym z części ZL II na zewnątrz obiektu od strony północno – wschodniej, w przedsionku wyjścia z części ZL II do holu klatki schodowej głównej. W dniu 25 lutego 2013 r. dokonano pomiarów natężenia światła awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Zgodnie z protokołem uprawnionego wykonawcy pomiarów, natężenie światła awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powyżej wymaganych wartości i jest zgodne z wymaganiami projektu budowlanego oraz Polskiej Normy. Próby i badania działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przeprowadzone zostały w dniu 25 lutego 2013 r. Zgodnie z protokołem uprawnionego wykonawcy badań, oświetlenie jest sprawne technicznie, działa prawidłowo.
5. W drzwiach klasy odporności ogniowej EI 30 zabudowanych w korytarzu Środowiskowego Domu Samopomocy na wysokości klatki schodowej głównej uzupełniono wkładkę uszczelniającą wymaganą dla drzwi dymoszczelnych. Drzwi przeciwpożarowe występujące w korytarzu części Środowiskowego Domu Samopomocy zostały oznakowane znakami informującymi o obowiązku ich zamykania zgodnymi z PN-N-01256-04:1997.
6. Zapewniono odpowietrzanie hydrantów wewnętrznych w klatce głównej i w klatce bocznej poprzez instalację sanitarną.
7. W marcu 2013 r. opracowana została instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu spełniająca wymagania określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Z powyższego wynika, że obowiązki decyzji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z dnia 3 listopada 2010 r. Nr 600/2010, znak: MRZ.5581/10-1/10, określone w punktach 1 i 2, ze względu na pełną realizację założeń projektu budowlanego, zostały wykonane.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na dwóch stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – ~~z zastrzeżeniami~~.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.



.....
(podpis z podaniem imion, nazwisk
i stanowisk służbowych kontrolowanego)

St. Specjalista

ds. kontrolno-rozpoznawczych

mt. bryg. mgr Bogusław Opala

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska,
i stanowiska służbowego kontrolującego)

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o.
33-460 Nowa Dęba, ul. Leśna 1
tel. (015) 846-26-41, fax (015) 846-25-46
NIP 867-000-31-34