



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.5.2019

Nowa Dęba, 11.04.2019r.



Dotyczy: Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie

W dniu 10.04.2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprawdzenie przedmiaru robót (budowlany) pozycje:

nr 18 - 37,060 m³ - podkłady betonowe

nr 23 - 41,640 m³ - mieszanki betonowe

Pytanie brzmi: W pozycjach 18 i 23 przedmiaru robót jednostka miary m³ jest prawidłowa ? Jak tak to proszę o wyjaśnienie gdzie zastosować dany materiał.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

w poz.18 - podkłady betonowe pod posadzki (przy założeniu różnicy poziomów do 60cm) objętość betonu po korekcie - 22,236 m³

w poz. 23 -przygotowanie mieszanek betonowych - korekta na 26,37 m³.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert w przedmiotowym zadaniu na 18.04.2019r. godz. 11:00.

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Mirowski
Z up. Burmistrza

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302