




GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.5.2019

Nowa Dęba, 15.04.2019r.



Dotyczy: Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie

W dniu 11.04.2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1:

Brak przekroju budynku w projekcie, nie wiadoma grubość wylewki podkładowej, grubości styropianu.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Grubość podkładu betonowego pod posadzki w piwnicach od 30 do 60 cm, styropian - ocieplenie posadzek - 10cm.

Pytanie nr 2:

Brak naniesionej instalacji wentylacji.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Wentylacja - grawitacyjna i mechaniczna - wentylatory okienne + przeróbka okapu po ustawieniu urządzeń.

Pytanie nr 3:

Poz.18.d.1 – Za duża ilość m3 betonu

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Ilość betonu skorygowano do 26,37m3 ogółem (podkłady pod posadzki + schody).

Pytanie nr 4:

Poz. 33.d.2 / 34.d.2 – Do czego odnosi się i w jakim celu są podane pozycje, brak informacji.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Drzwi należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 5:

Brak projektu schodów jak mają zostać wykonane.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Remont schodów

- skucie okładzin
- skucie stopni betonowych
- betonowanie stopni "nowych" 17x30 cm
- okładzina stopni

Pytanie nr 6:

Czy mamy przyjąć do wyceny zakup kotów warzelnych , poz.88.d.8 ?

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Kotły warzelne nie wchodzą w zakres zadania, nie należy ich wyceniać.

Informujemy, iż Zamawiający zmienia termin składania ofert w przedmiotowym zadaniu na 24.04.2019r. godz. 11:00.

Z up. BURMISTRZA

*mgr Łaszek Mirowski
Z-ca Burmistrza*

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

