




GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.11.2020

Nowa Dęba, 15.05.2020r.



Dotyczy: Rozbudowa dróg (odcinki A-B oraz F-L) zlokalizowanych na terenie Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba

W dniu 13.05.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1:

Jaki przekrój przewodu AsXSn należy zastosować 4x16mm czy też 4x50mm?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Przewód AsXSn 4x50

Pytanie nr 2:

W kosztorysie do odcinka A-B jest wykonanie wykopu i zasypanie ale nie jest podane co w tym wykopie ułożyć?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Kabel YAKXs 4x35

Pytanie nr 3:

Jaki rodzaj opraw oświetlenia zastosować, ponieważ jest rozbieżność pomiędzy kosztorysem i projektem?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Oprawa wg stanów z odcinków poprzednich - PHILIPS BRP 102 LED 75/740 II DM 42-60 nr kar. 910925865343 lub równoważna.

Dodatkowo informujemy, iż w związku z pytaniami zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert – aktualny termin składania ofert to 26 maja 2020r. godzina 11:00.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302