



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.22.2020

Nowa Dęba, 03.09.2020r.

Dotyczy: Budowa drogi wewnętrznej i parkingów przy ul. Leśnej w Nowej Dębie – etap I

W dniu 02.09.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

1. Proszę o sprecyzowanie konkretnej przepustowości regulatora przepływu wody.
2. W projekcie w określonym zakresie robót, do wykonania jest 10 szt. studzienek ściekowych, natomiast w przedmiarze robót jest 8 szt. Proszę o sprecyzowanie ilości studzienek ściekowych do wykonania.
3. Przebieg sytuacyjny kanalizacji deszczowej w projekcie budowlanym nie jest zgodny z załącznikiem graficznym do warunków wydanych przez PDKiM w Nowej Dębie.
4. Proszę o informację czy gazociąg Gs 150 na odc. 5.1-6, przebiegający przez skrzyżowanie ul. Leśnej z nowym odc. drogi wewnętrznej został wykonany i w związku z tym nie należy ujmować w wycenie żadnych robót związanych z gazociągiem.

Odpowiedz na pytania:

Ad 1. Regulator przepływu 5-15 dm³/s

Ad 2. Do wyceny należy przyjąć 10 studzienek ściekowych

Ad 3. Przebieg w projekcie budowlanym jest wiążący i został zaopiniowany pozytywnie na naradzie koordynacyjnej w starostwie powiatowym, warunki były wydawane na etapie wcześniejszej koncepcji.

Ad 4. Zgodnie z zapisem na załączniku graficznym przebudowa sieci gazowej nie wchodzi w zakres robót objętych pierwszym etapem.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302