




GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

26
RL.271.27.2020

Nowa Dęba, 05.10.2020r.



Dotyczy: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian istniejących opraw w miejscowości Alfredówka – stacja transformatorowa nr 1 i dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 6/1/VII I 6/2/VII

W dniu 29.09.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

1) Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia Led które zapewnią bezpieczeństwo ludzi na oświetlaną powierzchnię, czy wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników światła sodowych

2) Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obowiązującymi ich Normami. Które mają zastosowanie, a nie zostały podane normy na słupy lampy i średnice wysięgniki. Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 (Oślnienie) które oślepia ludzi i kierowców na drogach w pracy co może spowodować powolnym osłabieniem wzroku z którym już ma problem spora grupa ludzi.

PN-13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 posiada prawa ntelektualnej i przemysłowej do produktu w inwestycji co nie naraża na straty Inwestorów, i spowoduje zmniejszenie się nieuczciwej konkurencji,

3) Czy prop EN 60598-1 _ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU.

Dokumenty i numery ewidencyjne własności gruntów do instalacji słupów na terenie użytkowania i wymogów. Jaki jest opis ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według prawa do instalowanych produktów według i zamienników oświetlenia sodowego

błędy w realizacji zamówienia oświetlenia Led podczas wypadku na drodze odpowiada zamawiający? zarządca drogi? czy grupa inwestorów?

Odpowiedz na pytania nr 1;2;3:

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu i technologii wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek wykonania dokumentacji technicznej – prawnej, która to dokumentacja musi być zgodna z warunkami przyłączenia stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumentacja ta musi spełniać wszystkie normy wynikające z przepisów prawa, po czym zgodnie z warunkami należy je uzgodnić z wystawcą tych warunków.

Informujemy, iż przedmiar załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy i służy do zobrazowania wielkości zamówienia w związku z tym przy wykonywaniu dokumentacji techniczno - prawnej jak i wykonywanych robotach budowlanych należy uwzględnić zapisy warunków przyłączenia załączonymi do SIWZ

Informujemy, iż Zamawiający zachował oryginalną treść zapytania.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Ordon
.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

