



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.24.2020

Nowa Dęba, 16.09.2020r.



Dotyczy: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie

W dniu 14.09.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

1. Proszę o udostępnienie schematu technologii węzła cieplnego.
2. Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej podlegającej wymianie.
3. Odnośnie wykonania izolacji poziomej ścian z projektu wynika, iż wykonanie ma polegać na odcińkowym podcinaniu ścian i układaniu papy izolacyjnej, szczeliny wypełnić zaprawą cementową natomiast przedmiar uwzględnił metodę iniekcji 2-rzędowej. Jaką technologię zastosować ?

Odpowiedz na pytania:

Ad.1 Zamawiający nie posiada schematu technologicznego węzła. Zgodnie z projektem należy montować kompletny węzeł kompaktowy o określonych parametrach wraz modulem pomiarowo – regulacyjnym i modulem c.o. Powyższe realizować zgodnie z opisem do projektu oraz przedmiotami robót.

Ad.2 Zamawiający uzupełnia dokumentację o zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Należy zwrócić uwagę, że mogą wystąpić rozbieżności w zakresie opisu stolarki w zestawieniach dotyczącym wymagań p.poż. Wymagania p.poż dla stolarki należy przyjmować zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji i zestawienia.

Ad.3 Izolację poziomą zarówno ścian jak i fundamentów należy wykonać metodą iniekcji, przed wykonaniem warstw posadzkowych w pomieszczeniach piwnic.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulega termin składania ofert – aktualny termin to 1 października 2020r.

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302