



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.24.2020

Nowa Dęba, 24.09.2020r.



Dotyczy: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie

W dniu 22.09.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

1. Przedmiar budowlany zagospodarowania terenu poz. 61,62 . proszę o podanie parametrów paneli ogrodzeniowych oraz o potwierdzenie czy cokolwiek ogrodzenia (podmurówka)poz. 62 ma być wykonany jako fundament 0.20x 0.80 zgodnie z opisem pozycji ?
2. Zarówno przedmiar budowlany kwalifikowany oraz niekwalifikowany uwzględnia w swoich pozycjach rozebranie pokrycia dachowego z papy w różnych ilościach. Proszę o potwierdzenie iż pozycje są prawidłowo uwzględnione czy też powtarzają się ?
3. Proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszt utylizacji papy z rozbiórki pokrycia dachowego ? Jeżeli tak proszę o podanie z ilu warstw papy składa się dotychczasowe pokrycie ?

Odpowiedz na pytania:

Ad. 1

Panele ogrodzeniowe, jako 3V z drutu Fi5 malowane proszkowo na kolor zielony. Zamawiający dopuszcza montaż słupków systemowych do ogrodzeń panelowych w kolorze paneli. Fundament pod ogrodzenie wyceniać, jako systemowe dla montażu słupków poprzez wykonanie stopy fundamentowej 0.25x0.25x0,8m z łącznikiem betonowym dla słupków w części naziemnej oraz deski betonowej pomiędzy słupkami gładkiej wys. 0,3m

Ad. 2

Wycenę należy wykonać uwzględniając rozbiórki papy uwzględnione w obydwu przedmiarach.

Ad. 3

W ofercie należy uwzględnić koszt utylizacji papy składającej się z 4 warstw.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulega termin składania ofert – aktualny termin to 8 października 2020r. godz. 11:00.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ordon

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302