



## GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

RL.271.31.2020

Nowa Dęba, 3.12.2020r.



**Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowską Wolą oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce**

W dniu 1.12.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

**Pytania:**

1. Czy Zamawiający zamiennie dla studni DN600mm z PEHD zaakceptuje studnie DN630 wykonane z PP?
2. Czy Zamawiający zamiennie dla studni DN1000mm dopuści zastosowanie studni DN1000mm z PP?

**Odpowiedź:** Informujemy, iż Zamawiający zaakceptuje powyższe rozwiązania, jednakże Wykonawca powinien przewidzieć, w kalkulacji ceny dociążenie studni z tworzywa - poparte stosownymi obliczeniami - z uwagi na występujący w tym rejonie wysoki poziom wód gruntowych (duży wypór).

Wykonawca będzie również zobowiązany wykazać równoważność zastosowanych studni w stosunku do zaprojektowanych pierwotnie.

BURMISTRZ

*mgr inż. Wiesław Ordon*

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302