



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.31.2020

Nowa Dęba, 11.12.2020r.



Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowską Wolą oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce

W dniu 3.12.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

Bardzo proszę o podanie średnicy oraz wysokości zbiornika pompowni PP1, jak również o podanie parametrów (Q i H) i rodzaju wirnika pomp.

Proszę o podanie materiału zbiornika, jego średnicy oraz wysokości dla tłoczni P10. Proszę o podanie parametrów (Q i H), rodzaju wirnika oraz IP pomp tłoczni.

Proszę o podanie materiału oraz wysokości zbiornika pompowni P11, jak również parametrów (Q i H) i rodzaju wirnika pomp.

Proszę o podanie materiału oraz wysokości zbiornika pompowni P12.

W związku z powyższym proszę o określenie czy materiał zbiorników pompowni oraz tłoczni ma być taki sam? Czy pompy w projektowanych pompowniach oraz tłoczni mają być jednego producenta? W dokumentacji zostały wymienione pompy Metalchem, Wiło oraz Grundfos.

Odpowiedź:

Zbiornik PP1 z PE wg. załączonej karty katalogowej.

Zbiornik P10, P11, P12 z polimerobetonu wg. załączonej karty katalogowej.

Pompy w pompowniach i tłoczni zaleca się zastosować jednego producenta, którego Zamawiający nie narzuca.

Ponadto informujemy, iż zmianie uległ termin składania ofert – aktualny termin to 23.12.2020r. godz. 11:00. Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej niniejszego postępowania.

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Mirowski
(podpis)
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302