



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.31.2020

Nowa Dęba, 11.12.2020r.

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowską Wolą oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce

W dniu 8.12.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie 1.

Proszę o informację czy w wycenie montażu przepompowni ścieków należy ujmować ścianki szczelne. W przedmiarach brak pozycji związanych z montażem ścianek szczelnych, natomiast ciężkie warunki wodno gruntowe sugerują zastosowanie ścianek szczelnych.

Pytanie 2.

Proszę o informację czy w przypadku wystąpienia większych ilości pompowania niż określone w przedmiarach pompowanie wody będzie rozliczane powykonawczo dziennikiem pompowania?

Odpowiedź:

Ad1.

W swojej wycenie Wykonawca powinien uwzględnić takie rozwiązania, które będą zapewniały prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Jeśli wg. Państwa wiedzy należy zastosować rozwiązanie przytoczone w pytaniu to proszę je uwzględnić mając na uwadze ryczałtowość umowy.

Ad2.

Obmiar zakłada normatywne pompowanie wód gruntowych w terenie inwestycyjnym (występują wahania wód w granicach 0,5 m). Jeżeli wg. państwa wiedzy i doświadczenia może wystąpić większa ilość pompowania należy to wycenić mając na uwadze ryczałtowy charakter umowy.

Ponadto informujemy, iż zmianie uległ termin składania ofert – aktualny termin to 23.12.2020r. godz. 11:00. Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej niniejszego postępowania.

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Mirowski
(podpis) Burmistrza

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302