



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.31.2020

Nowa Dęba, 11.12.2020r.



Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowską Wolą oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce

W dniu 8.12.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie 1.

Czy zamawiający posiada istniejący system monitoringu/wizualizacji? Jeśli tak czy wymaga wpięcia do istniejącego systemu?

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pompowni wraz z nowym systemem monitoringu/wizualizacji?

Odpowiedź:

Ad1.

Zamawiający posiada system monitoringu/wizualizacji GSM sporządzony przez Nauka i Technika Sp. z o.o. Zaczernie 950, 36-062 Zaczernie, System ten obejmuje m.in. pozostałe przepompownie w miejscowości Alfredówka. Zamawiający zaleca wpięcie monitoringu przepompowni P10, P11, P12 do istniejącego systemu.

Ad2.

Zamawiający zaleca wpięcie monitoringu pompowni do istniejącego systemu.

Ponadto informujemy, iż zmianie uległ termin składania ofert – aktualny termin to 23.12.2020r. godz. 11:00. Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej niniejszego postępowania.

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Mirowski

Burmistrz
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302