



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.11.2021

Nowa Dęba, 8.06.2021r.

Dotyczy: Budowa drogi dojazdowej do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ulicy T. Śmiśniewicza w Nowej Dębie

W dniu 7.06.2021r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy projektowane słupy aluminiowe powinny być zabezpieczone powłoką typu antygraffiti czy tylko elastomerem.

Odpowiedz na pytanie nr 1: Należy założyć słupy aluminiowe anodowane i zabezpieczenie tylko elastomerem.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy studnie kablowe SK2/1 mają być typu lekkiego czy ciężkiego.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Studnie powinny mieć pokrywy typu ciężkiego.

Zamawiający opublikował oryginalną treść pytań.

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302