



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.15.2021

Nowa Dęba, 14.07.2021r.

Dotyczy: Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Małej i Willowej w Nowej Dębie

W dniu 13.07.2021r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

1. Czy zamawiający posiada opracowaną dokumentację projektową ponieważ w żadnym załączniku (przedmiar, specyfikacja techniczna, SWZ) nie jest ujęte jej opracowanie? Czy też należy ująć opracowanie tej dokumentacji w ofercie?

W ofercie należy uwzględnić koszt opracowania dokumentacji technicznej.

2. Oprawy oświetleniowe wymienione w ST tj. LUNOIDA 150W są wycofane z produkcji w ubiegłym roku, tak jak większość opraw oświetleniowych z sodowymi źródłami światła. Czy w związku z tym zamawiający przewiduje zastosowanie opraw innego typu np. LED? Jeśli tak to jakiej mocy i jakich parametrach ewentualnie jakiego producenta?

W związku z brakiem na rynku opraw LUNOIDA 150W (takie były zastosowane we wcześniejszych etapach) należy przyjąć oprawy LED o mocy oprawy - 80W(+/-10%), barwa światła - 4000K, skuteczność świetlna - 120lm/W(+/-10%), obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, klosz - szyba ze szkła hartowanego, regulacja kąta pochylenia -15 stopni do +15 stopni.

3. Specyfikacja techniczna przedstawia zakres do realizacji jako dwa odcinki oświetlenia kablowego 239m i 190m natomiast przedmiar robót który ma zobrazować wielkość zadania nie obejmuje wykonania odcinka kabla długości 239m. Jaki ostatecznie jest zakres zadania?

W wycenie oferty należy uwzględnić oba odcinki oświetlenia kablowego.

4. Na terenie inwestycji występują liczne przekroczenia podziemne dróg oraz wjazdów na posesje prywatne wykonane z asfaltu, kostki brukowej, kamienia oraz betonu łącznie około 85m przewiertu natomiast w ST oraz w przedmiarze nie ma ujętej takiej pozycji. Czy należy przyjąć taką pozycję w ofercie?

Przewierty jak i inne konieczne do prawidłowego wykonania zadania roboty należy uwzględnić w ofercie.

Zamawiający opublikował oryginalną treść pytań.

W związku z wpływieniem zapytań do ww. postępowania zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert: 27.07.2021r. godz. 9:00

Aktualny termin otwarcia ofert: 27.07.2021r. godz. 11:00

BURMISTRZ
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302