



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.17.2021

Nowa Dęba, 09.08.2021r.

Dotyczy: Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba – Etap I

W dniu 27.07.2021r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie:

1. Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiające rozumie pod pojęciem "podbicia" studni?
2. W Przedmiarach robót w pozycjach dot. przepompowania ścieków Zamawiający wskazuje, że przyjęto średni czas remontu odcinka kanału równy 12 lub 18 h na 100 m, po czym dzieli całą długość kanału poddawanego renowacji przez odpowiedni 12 lub 18 h. Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, że skoro dla odcinka 100 m zakłada przepompowanie ścieków przez 12 lub 18 godzin, to przy 200 m odcinku ilość godzin powinna być wielokrotniona i dla odcinka np. 209,45 m czas przepompowania przy założeniu 100 m/18 h powinien wynosić 37,70h, a nie 11,636 h (odc. 1000-1005 poz.4 d.1.1). Prosimy o skorygowanie liczby godzin dotyczących przepompowania ścieków w załączonych przedmiarach robót.
3. Prosimy o wskazanie szacunkowej ilości miejscowych napraw pakerami na odcinku S163-S184, ponieważ Wykonawca bez udostępnionej inspekcji cctv nie jest w stanie przewidzieć ilości takich miejsc?
4. Prosimy o wyjaśnienie, czy odcinek S163 do S184 objęty jest przedmiotem zamówienia?
5. Prosimy o sprecyzowanie, czy likwidacja odcinka sieci kanału sanitarnego od studni S52 do S1015 i od S1015 do S1016 objęta jest przedmiotowym zamówieniem?
6. Prosimy o sprecyzowanie, czy odcinek S1016 do S1017, w którym należy ułożyć rury metodą wykopu otwartego objęty jest przedmiotowym zamówieniem?

Odpowiedź na pytanie:

Ad. 1. Podbicie studni tzn. wykonanie stabilizacji

Ad. 2. Zgodnie z zapisami SWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia - w związku z tym Zamawiający pozostawia przedmiary bez zmian.

Ad. 3. Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Odcinki poza zakresem niniejszego zamówienia publicznego

Ponadto informujemy, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert to 18 sierpnia 2021r. godz. 9:00,

Aktualny termin otwarcia ofert to 18 sierpnia 2021r. godz. 11:00,

BURMISTRZ
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak Tel 302