



## GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

IR.271.12.2022

Nowa Dęba, 30.03.2022r.

### **Dotyczy zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowska Wola - „Szubienica”**

W dniu 29.03.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

#### **Pytanie:**

Proszę o podanie materiału, z jakiego ma być wykonany zbiornik pompowni oraz jaką ma mieć on wysokość.

#### **Odpowiedz:**

1. Zbiornik prefabrykowany, monolityczny wykonany z PEHD lub polimerobetonu.
2. Wymiary zbiornika 1200 mm x 2700 mm (maksymalnie do 3000 mm).

**BURMISTRZ**  
**Wiesław Ordon**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

---

Przygotował: M. Furtak, Tel 302