



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

IR.271.12.2022

Nowa Dęba, 4.04.2022r.

Dotyczy zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowska Wola - „Szubienica”

W dniu 1.04.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie:

Proszę o podanie informacji na temat monitoringu pompowni. Czy należy wpiąć się w istniejący system? Jeśli tak, to jaki?

Odpowiedz:

Wykonany układ monitoringu pompowni powinien być przystosowany do systemu firmy NIT - Nauka i Technika.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert to 11 kwietnia 2022r. godz. 9:00, a termin otwarcia ofert to 11 kwietnia 2022r. godz. 11:00.

Zamawiający publikuje oryginalną treść zapytań.

**Burmistrz
Wiesław Ordon**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302