



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

IR.271.34.2022

Nowa Dęba, 15.07.2022r.

Dotyczy: Budowa parkingów przy ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie

W dniu 14.07.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie 1:

W specyfikacji, przedmiarze oraz na PZT brak jest informacji dotyczącej oznakowania pionowego, typ, wielkość oraz rozmieszczenie na PZT. Czy istnieje dowolność w doborze znaków?

Odpowiedz na pytanie 1:

Należy zastosować : wielkość tablic oznakowania "Małe (M)", folia odblaskowa generacji "I", lokalizacja oznakowania jak w załączniku do odpowiedzi.

Pytanie 2:

Czy studnie chłonne fi 2000 można zastąpić studnią fi1800? Zważywszy, iż miejsca parkingowe znajdujące się po obu stronach drogi manewrowej wykonane mają być z płyt meba. Mając to na uwadze woda z miejsc postojowych będzie sama z siebie wnikać przez płyty meba do gruntu, zmniejszając tym samym w znacznym stopniu ilość wody do wchłonięcia przez studnie.

Odpowiedz na pytanie 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę wymiarów studni.

BURMISTRZ
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302