



## GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

IR.271.43.2022

Nowa Dęba, 2.09.2022r.

### **Dotyczy: *Rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Nowej Dębie w km 0,000 – 0+530 – etap I***

W dniu 1.09.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o wyjaśnienie czy słupy oświetleniowe mają być z wysięgnikami czy bez, ponieważ w opisie do projektu technicznego na stronie nr 2 jest wzmianka iż słupy ma być z wysięgnikami, natomiast na stronie nr 4 tegoż opisu, oprawy oświetlenia drogowego mają być montowane bezpośrednio na słupie.

#### **Odpowiedz na pytanie nr 1:**

Oświetlenie drogowe ma być montowane bezpośrednio na słupie, bez wysięgników.

#### **Pytanie 2:**

W pozycji przedmiaru robót nr 1.1.12 jest 19 szt. słupów, natomiast w pozycji nr 1.1.13 jest 16 szt. opraw oświetlenia drogowego.

#### **Odpowiedz na pytanie nr 2:**

Do wyceny należy przyjąć 16 kompletów słupów i opraw.

Informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

**BURMISTRZ**  
**Wiesław Ordon**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

---

Przygotował: M. Furtak, Tel 302