



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

IR.271.56.2022

Nowa Dęba, 4.11.2022r.

Dotyczy: Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno – ekologicznym w miejscowości Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w miejscowościach Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany

W dniu 28.10.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie konstrukcji urządzeń zabawowych z rury fi 76mm ze stali nierdzewnej w zamian za aluminium?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. rozwiązanie.

Pytanie 2:

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie trapów, podestów, schodów z antypoślizgowej płyty HDPE?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zmawiający uzna za równoważne wykonanie trapów, podestów, schodów z antypoślizgowej płyty HDPE nie cieńszej niż 15mm z wgrzewaną nakładką gumową nie cieńszą niż 4mm.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga okazania aktualnych certyfikatów zgodności urządzeń wydanych przez akredytowaną jednostkę. Obecnie obowiązująca ustawa o systemie oceny zgodności umożliwia certyfikację wyrobów w odniesieniu do wymagań szczegółowych jednostkom nieposiadającym akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści certyfikaty innych jednostek certyfikujących? Nadmieniam, iż w/w certyfikat spełnia obowiązującą normę EN 1176.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga okazania aktualnych Certyfikatów zgodności urządzenia z EN 1176 wydanych przez jednostki akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji lub European Centre of Accreditation np. TÜV.

Pomimo odstąpienia od takiego ustawowego wymogu dla Zamawiającego ważny jest fakt, iż firmy wydające Certyfikaty są pod stałą kontrolą jednostki nadrzędnej monitorującej sposoby i systemy kontroli bezpieczeństwa urządzeń na które wydawane są Certyfikaty zgodności z przedmiotową Normą.

BURMISTRZ
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak Tel 302