



## GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

IR.271.60.2022

Nowa Dęba, 15.12.2022r.

**Dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo – sportowym przy boisku sportowym w Jadachach – etap II**

W dniu 7.12.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o potwierdzenie iż w zakresie robót budowlanych zapis SWZ Opis przedmiotu zamówienia (dach pokrycie ) przewidziany jest tylko montaż rur spustowych oraz wykonanie podbitki a pokrycie dachowe zostało wykonane w etapie I.

**Odpowiedz na pytanie nr 1:**

Potwierdzam

**Pytanie nr 2:**

Proszę o informację jaką grubość izolacji z wełny mineralnej należy uwzględnić w suficie podwieszanym oraz jaki rodzaj wykończenia sufitu , na przekrojach płyta gk w przedmiarach wypełnienie płytami z włókien mineralnych.

**Odpowiedz na pytanie nr 2:**

Grubość wełny w suficie podwieszanym 5 cm  $\lambda$  0.036 W/(m\*K) , między krokiewiami 25 cm  $\lambda$  0.036 W/(m\*K) , Sufit podwieszany kasetonowy 60x60konstrukcja stalowa zgodnie z rysunkiem nr A2 architektura.

**Pytanie nr 3:**

Przedmiar robót uwzględnia izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe oraz ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styrodurów gr. 5 cm do ścian wraz z folią kubelkową . Proszę o informację czy powyższe prace nie zostały wykonane w etapie poprzednim

**Odpowiedz na pytanie nr 3:**

Prace zostały wykonane w poprzednim etapie – zmodyfikowano przedmiar.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o uszczegółowienie ( opis wyposażenia )

- Dostawa i montaż płyty grzewczej z okapem z obiegiem zamkniętym z filtrem węglowym

- Dostawa i montaż sauny

**Odpowiedz na pytanie nr 4:**

Okap kuchenny w obiegu zamkniętym zasysa powietrze, przepuszczając je przez zamontowane w urządzeniu filtry tłuszczowe i węglowe. Po oczyszczeniu, wypuszcza je z powrotem do pomieszczenia. Przepływ powietrza przez filtry tłuszczowe i węglowe powoduje absorpcję zapachów i cząsteczek

tłuszczu. Konstrukcja okapu musi umożliwiać swobodną wymianę filtrów. Filtry tłuszczowe przystosowane do mycia w zmywarce. Okap wyposażony w dodatkowe oświetlenie oraz co najmniej 3-stopniową regulację wydajności okapu. Powietrze wywiewane z okapu musi być skierowane w kierunku sufitu w pomieszczeniu. Wylot oraz wlot powietrza z/do okapu nie może być ograniczony np. przez zabudowę mebli kuchennych.

Płyta grzewcza o parametrach:

- Wykrywanie obecności garnka
- Moc całkowita min 7000 W
- Zasilanie: Sieciowe
- Wyświetlacz
- Własne sterowanie
- Timer
- Minutnik
- Wykonanie płyty: Ceramika
- Ilość pól grzejnych: 4
- Rodzaj: Płyta indukcyjna

Dodatkowo należy zamontować piekarnik do zabudowy o parametrach:

- Kolor: Czarny matowy
- Klasa energetyczna min A
- Pojemność piekarnika pow. 60 l
- Moc całkowita min 3,0 kW
- Grzałka górna
- Grzałka dolna
- Supergrill
- Termoobieg

- sauna o wymiarach dopasowanych do pomieszczenia nr 2 (200x150), Moc min 8000 W, Źródło ciepła - piec elektryczny, Zakres temperatur - 60°C - 90°C.

**BURMISTRZ**  
**Wiesław Ordon**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

---

Przygotował: M. Furtak, Tel 302