



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.1.1.2013

Nowa Dęba, 21 stycznia 2013r.



Dotyczy: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach

W dniu 17 stycznia 2013r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, których treść i odpowiedzi publikujemy poniżej:

Pytanie 1.

W przedmiarze robót w pozycji 1.4. Zamawiający opisuje ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi gr. 10cm, natomiast w projekcie technicznym Projektant opisuje ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem.

Odpowiedz zamawiającego: Docieplenie ścian fundamentowych, należy wykonać styrodurem zgodnie z opisem w projekcie.

Pytanie 2.

W projekcie technicznym zalecane jest zamontowanie nowych rynien spustowych, których demontaż oraz montaż nowych nie jest uwzględniony w przedmiarze robót.

Odpowiedz zamawiającego: W ofercie należy uwzględnić wymianę rynien i rur spustowych. Ilości przyjąć z obmiaru na budowie lub z rysunków.

Pytanie 3.

Taka sama jest sytuacja z obróbkami blacharskimi, Projektant zaleca wykonanie nowych, co nie jest ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedz zamawiającego: W ofercie należy uwzględnić wymianę obróbek blacharskich związanych z wymianą rynien oraz wszystkie roboty z tym związane. Ilości przyjąć z obmiaru na budowie lub z rysunków.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302