




URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.5.1.2013

Nowa Dęba, 20 luty 2013r.



Dotyczy: Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową.

W dniu 18 lutego 2013r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania na które odpowiedzi publikujemy poniżej:

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Inspekcja CCTV odcinków sieci kanalizacji deszczowej nie była wcześniej wykonywana. Zgodnie z pkt. 8.2.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót RE – 01.01.01 stanowi jeden z elementów przedmiotu zamówienia.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac wykopowych Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania jako przedmiot zamówienia, zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót RE – 01.01.01.

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Rękaw uszczelniający musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót RE – 01.01.01, które są zgodne z normą PN – EN ISO 11296 – 4 : 2011.

Odpowiedz na pytanie nr 4.

Rękaw uszczelniający musi spełnić wymagania zawarte w pkt. 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót RE – 01.01.01 które są zgodne z normą PN – EN ISO 11296 – 4 : 2011.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Orłowski

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302