



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.5.3.2013

Nowa Dęba, 20 luty 2013r.



*Dotyczy: Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową.*

W dniu 19 lutego 2013r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania na które odpowiedzi publikujemy poniżej:

### **Odpowiedz na pytanie.**

Zgodnie z pkt. 2.1.1.d Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót RE – 01.01.01 zakłada się parametr rękawa samonośnego – moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 2100 Mpa. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza rękaw o module sprężystości 3600 Mpa. Nie dopuszcza natomiast innych grubości rękawa niż podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

BURMISTRZ

*mgr Wiesław Ordon*

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302