




URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.5.8.2013

Nowa Dęba, 26 luty 2013r.



Dotyczy: Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową.

W dniu 21 lutego 2013r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania na które odpowiedzi publikujemy poniżej (pismo znak: 21700/KME/564/11092/2013):

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR2.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych mają być oparte o normę PN-EN 13108 oraz wytyczne techniczne WT-2 2010.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Grubość warstwy wiążącej na poszerzeniu wynosi 7 cm, natomiast grubość warstwy profilującej na jezdni wynosi średnio 5 cm.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordyn

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302