




URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.5.9.2013

Nowa Dęba 26 luty 2013r.



Dotyczy: Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową.

W dniu 22 lutego 2013r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania na które odpowiedzi publikujemy poniżej:

Odpowiedz na pytanie:

Ze względu na specyfikację pracy sieci kanalizacji deszczowej (warunki atmosferyczne) sieć ta pracuje również pod ciśnieniem. Z tych to przyczyn Zamawiający wymaga aby rękaw posiadał wytrzymałość na ciśnienie 0,2 MPa tj. 20 m H₂O).

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302