




URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.5.12.2013

Nowa Dęba, 1 marca 2013r.



Dotyczy: Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową.

W dniu 27 lutego 2013r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania na które odpowiedzi publikujemy poniżej:

Odpowiedz na pytanie.

Zamawiający w sposób wyczerpujący opisał przedmiot zamówienia.

Wskazał miejsce ,zakres i sposób metodę naprawy kanalizacji deszczowej. Określił parametry którymi Oferent ma się kierować przy wyborze sposobu renowacji.

Zamawiający znając przedmiot zamówienia narzucił wyższe parametry dotyczące rękawa niż wynikają one literalnie z norm.

Zamawiający przychyliła się do uwagi Oferenta i zmniejszyła wartość dotyczącą wytrzymałości rękawa na ciśnienie do 10m H₂O, zaś parametr dotyczący wydłużalności przy zerwaniu min 8% pozostawimy bez zmian. Na rękaw mogą działać siły powodujące jego rozciąganie.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302