



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.5.4.2013

Nowa Dęba, 21 luty 2013r.



*Dotyczy: Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową.*

W dniu 20 lutego 2013r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania na które odpowiedzi publikujemy poniżej:

### **Odpowiedz na pytanie nr 1.**

Nieprawidłowość wynikała z oczywistej pomyłki projektanta w kosztorysie ofertowym - w kosztorysie powinno być rękaw impregnowany żywicami poliestrowymi.

### **Odpowiedz na pytanie nr 2.**

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych z opisanymi w STWIOR oraz dopuszczonych do renowacji bezwykopowej na podstawie aprobat technicznych i deklaracji zgodności. Dotyczy to również rękawa z włókna szklanego opisanego w pytaniu.

BURMISTRZ

*mgr Wiesław Ordan*

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302