

GMINA NOWA DĘBA  
39-460 NOWA DĘBA  
ul. RZESZOWSKA 3  
FAX: (0-15) 846 51 37

19.02.2013r  
KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA  
WPRZYNEŁO  
-02- 19  
ilość załączników: .....  
podpis: .....

dotyczy: Zapytań do SIWZ w przetargu nr RL.271.5.2013 na „Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową”

Zgodnie z punktem VII SIWZ oraz Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U Nr 223 z dnia 20.11.2007r. poz. 1653) zwracam się z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ i jej załączników w przetargu nr RL.271.5.2013 na „Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową”:

1. W punkcie 2.1.1 STWIOR RE-01.01.01 „Przywrócenie właściwości użytkowych sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej w Nowej Dębie” określono, iż rękawy użyte do budowy powinny spełniać wymagania:
  - moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 2100MPa,
  - sztywność obwodowa krótkoterminowa S nie mniejsza niż 4 kN/m<sup>2</sup>,
  - nominalna grubość rękawa
    - dn200 – 6,0 mm
    - dn250 – 7,5 mm
    - dn300 - 9,0 mm
    - dn400 – 12,0 mm
  - maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu po renowacji 7%.

Czy w przypadku zastosowania do renowacji kanałów materiałów równoważnych o wyższym module sprężystości (np. żywicy o module 3600Mpa) Zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszych grubości rękawów (co wpływa korzystnie na hydraulikę poprzez minimalizację zmniejszenia średnicy) przy zachowaniu sztywności 4 kN/m<sup>2</sup>:

- dn200 – 5,0 mm
- dn250 – 6,0 mm
- dn300 – 7,5 mm
- dn400 – 10,5 mm?

Zgodnie z Art. 27 ust. 2 Ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma

z poważaniem:

KIEROWNIK ROBÓT  
[Redacted Signature]