

*Dotyczy:* Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową”.

[REDAKTOWANE] postępując zgodnie z Art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie następujących treści SIWZ w/w postępowania przetargowego:

1. Zwracamy się z prośbą o podanie kategorii ruchu, wg których mają zostać zaprojektowane mieszanki mineralno asfaltowe na warstwę wiążącą i ścieralną.
2. Załączona SST podaje wymagania dla KR 1-6 według normy PN-S- 96025. Norma ta została wycofana ze zbioru Polskich Norm w 2008r. Obecnie recepty na mieszanki mineralno asfaltowe projektowane są w oparciu o normę PN-EN 13108 oraz wytyczne techniczne WT-2 2010. Czy Zamawiający podtrzymuje wymagania dla mieszanek mineralno asfaltowych oparte na wycofanej normie?
3. Zgodnie z punktem 2.4 Przedmiaru Robót, przewiduje się wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 7cm. Jednocześnie według rysunku nr 3 – przekroje konstrukcyjne, grubość warstwy wiążącej wynosi 5cm. Prosimy o określenie prawidłowej grubości warstwy.