Po przeanalizowaniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową" niniejszym firma [redacted], zwraca się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Zgodnie ze STWiOR RE-01.01.01 pkt. 2.1.1 n) str. 5, Zamawiający stawia wymóg, by wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne rękawa wynosiła co najmniej do 0,2 MPa. Natomiast Polska Norma PN-EN ISO 11296-4 (zastępuje normę PN-EN 13566-4) „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu" nie przewiduje wytrzymałości kanałów grawitacyjnych po renowacji na ciśnienie wewnętrzne, a zgodnie z art. 30 PZP – opisywanie przedmiotu zamówienia odbywać się musi za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm lub innych norm UE przenoszących te normy. Zatem nie ma żadnych podstaw prawnych i technicznych dla cytowanego wymogu. Powyższy zapis stanowi naruszenie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211) poprzez utrudnianie dostępu do rynku wykonawcom (art. 3 ust. 2). W związku z tym wnosimy o wykreślenie w/w zapisu, dokonaną zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-EN ISO 11296-4 (zastępuje normę PN-EN 13566-4).

Z poważaniem