



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.1.2018

Nowa Dęba, 19 stycznia 2018r.



Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba

W dniu 18 stycznia 2018r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w opisie dokumentacji technicznej podaje parametry techniczne konkretnych urządzeń, co jest niedopuszczalne w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę zamówieniach publicznych. Wnosimy o jasne określenie MINIMALNYCH i MAKSYMALNYCH parametrów technicznych głównych urządzeń (modułów fotowoltaicznych, inwerterów, baterii akumulatorów), gdyż bez tego Wykonawcy nie są w stanie zaproponować urządzeń równoważnych. Zamawiający musi wskazać granice, w jakich Wykonawcy muszą się zmieścić.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ze względu na przedstawione warunki brzegowe projektu tj. maksymalna moc elektrowni fotowoltaicznej, wielkość działki, praca bez oddawania energii do sieci itp. w pracach projektowych oparto się na konkretnych rozwiązaniach, aby te warunki zapewnić. Zmiany techniczne poszczególnych elementów mogą prowadzić do konieczności zmian parametrów innych urządzeń np. zmiana mocy paneli powoduje, zmianę ich ilości (przy zachowaniu mocy elektrowni fotowoltaicznej) a co za tym idzie i zmianę wartości napięć i prądów w tzw. stringach a to z kolei może rzutować na dobór wejść w falownikach (inwerterach) i konieczność ich zmiany.

Dla takich przypadków istnieje konieczność przygotowania i zatwierdzenia nowych projektów.

Dopuszcza się jednakże zastosowanie innych, równoważnych, elementów/urządzeń, które mają takie same lub lepsze parametry nierzutujące na konieczność wprowadzania zmian projektowych tak jak w wyżej wymienionym przykładzie, czyli np. większa wytrzymałość na nacisk panelu, dłuższy termin zachowania takiej samej lub wyższej sprawności panelu, dłuższej gwarancji itp. przy zachowaniu mocy projektowej mikroinstalacji.

Przy wycenie jak i realizacji robót budowlanych należy mieć na uwadze zapisy pkt III 8,9,10 SIWZ.

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprawdzenie poprawności kosztorysów względem projektów – zauważalne są rozbieżności chociażby pomiędzy mocą inwerterów w instalacjach.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z zapisem punktu III. 13 SIWZ została ustanowiona następująca hierarchia dokumentów:

- a) projekt budowlany
- b) przedmiar robót
- c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót zgodnie z treścią ww. punktu SIWZ należy w wycenie zadania uwzględnić zapisy projektu budowlanego.

Ponadto ze względu na ryczałtowy charakter umowy w wycenie danego zadania należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania i prawidłowego działania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3:

Czy do każdej instalacji (bez względu na moc) ma być zastosowana wyłącznie 1 bateria o pojemności 12 kW?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Dopuszcza się zastosowanie baterii o takiej samej pojemności lub większej (może to być zespół baterii) przy zachowaniu przedstawionych w projekcie wymiarach zewnętrznych oraz zapewnieniu opisanej funkcjonalności i kompatybilności systemu.

Należy mieć przede wszystkim na uwadze, żeby system nie oddawał energii do sieci i bilans z zakładem energetycznym wynosił zero.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że na podstawie umowy o pracę mają być zatrudnione jedynie osoby odpowiedzialne za bezpośredni montaż i prace instalacyjne na terenie budowy.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza treść ww. zapytania, jednocześnie przypomina, że zapis ten dotyczy wykonawcy jak i ewentualnych podwykonawców.


Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że funkcję kierownika budowy branży elektrycznej może pełnić ta sama osoba we wszystkich częściach zamówienia, tak samo z funkcją kierownika budowy branży ogólnobudowlanej lub konstrukcyjnej. W przypadku składania ofert na wszystkie części niezasadne jest wymaganie podania 3 różnych osób do każdej branży. Termin realizacji zamówienia jest wystarczający, by funkcje obejmowała ta sama osoba. Ponadto budowy mają zbliżony charakter, więc kierowanie 3 robotami nie będzie problematyczne, a wręcz upłynni realizację.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wymaga w SIWZ wykazania różnych osób do każdej części zamówienia. Oferent może wykazać tą samą osobę (lub osoby) w każdej części w branży ogólnobudowlanej lub konstrukcyjnej oraz elektrycznej.

Z up. BURMISTRZA


mgr Leszek Mirowski
Z-ca Burmistrza
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

