



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.1.2018

Nowa Dęba, 24 stycznia 2018r.



## **Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba**

W dniu 23 stycznia 2018r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający przewidział, w jaki sposób mają być ładowane akumulatory w okresie zimowym, kiedy promieniowanie słoneczne nie wystarcza do załadowania akumulatorów?

### **Odpowiedź na pytanie:**

Zgodnie z przewidywanym pozyskaniem energii w ciągu całego roku także w miesiącach zimowych będzie wytwarzana energia elektryczna oczywiście w dużo mniejszym zakresie niż w okresie letnim i z tego powodu akumulatory nie będą mogły być w pełni naładowywane. Dlatego w instalacji przewidziano nowoczesne akumulatory litowe bardziej efektywne w przypadku tego typu pracy oraz dodatkowo w każdej instalacji przewidziano inwerter hybrydowy, którego zadaniem będzie dbanie o prawidłowe wykorzystanie akumulatorów w tym uniknięcia stanu tzw. "głębokiego rozładowania akumulatorów".

BURMISTRZ

*mgr Wiesław Ordon*

.....  
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302