



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.1.2018

Nowa Dęba, 31 stycznia 2018r.



Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba

W dniu 30 stycznia 2018r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne o parametrach:

Vmp min. 31,2 V,

Voc min. 38,5 V,

Isc min. 9,1 A?

Odpowiedź na pytanie:

Tak, mogą zostać użyte panele o takich parametrach, o ile inne parametry także spełniają określone w projekcie warunki (np. moc Wp, gwarancje itp.).

Pytanie:

Zamawiający określił tolerancje mocy modułów fotowoltaicznych 0/+4,99%, gdzie standardem dla modułów jest +5Wp lub +3%. Aktualna tolerancja przewiduje wzrost mocy panelu o ponad 13Wp, co świadczy o wysokiej niedokładności badań, lub niskiej jakości linii produkcyjnej. Określenie mniejszej tolerancji mocy będzie skutkowało otrzymaniem produktu lepszej jakości. Czy zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne o tolerancji mocy +5Wp?

Odpowiedź na pytanie:

Tak, dopuszcza. Najważniejszym parametrem w tolerancji jest parametr "0" po stronie ujemnej tolerancji, co jest wymagane w najlepszej klasie paneli. Z potencjalnie większą mocą Wp poradzi sobie każdy inwerter odcinając w przypadku przekroczenia jego możliwości mocowych a więcej Wp to potencjalnie więcej wyprodukowanej energii.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych, równoważnych, elementów/urządzeń, które mają takie same lub lepsze parametry nierzutujące na konieczność wprowadzania zmian projektowych tak jak w wyżej wymienionym przykładzie, czyli np. większa wytrzymałość na nacisk panelu, dłuży termin zachowania takiej samej lub wyższej sprawności panelu, dłuższej gwarancji itp. przy zachowaniu mocy projektowej mikroinstalacji.

Przy wycenie jak i realizacji robót budowlanych należy mieć na uwadze zapisy pkt III 8,9,10 SIWZ.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302