

Miasto i Gmina Nowa Dęba  
ul. Rzeszowska 3  
39-460 Nowa Dęba

**ZARZĄDZENIE POKONTROLNE NR RZ.RUK.451.12.2022**

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 341 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.) oraz w oparciu o wyniki kontroli gospodarowania wodami (Protokół kontroli nr RZ.RUK.451.12.2022) w zakresie:

- korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych;
  - przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy;
  - wykonywania urządzeń wodnych;
  - utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych;
  - przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń;
  - przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych;
- przeprowadzonej w Mieście i Gminie Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

nakładam na:

**Miasto i Gminę Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba**

następujące zalecenia:

1. Założyć oraz prowadzić zeszyt eksploatacji urządzeń oczyszczających, zawierający informację o częstotliwości przeprowadzonych przeglądów eksploatacyjnych, wymaganych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.12.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.337.2018.EB, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2. Przedstawić informację odnośnie stanu prawnego wykonanych urządzeń wodnych tj. studni, zlokalizowanych:
  - 1) na działce o nr ewid. 379/2 w m. Tarnowska Wola o współrzędnych X: 291399.67; Y: 694162.81, znajdującej się w sąsiedztwie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowskiej Woli;
  - 2) na działce o nr ewid. 191 w m. Nowa Dęba o współrzędnych kolejno: X:286272.26 Y:695288.83, X:286287.08 Y:695320.98, X:286262.01 Y:695336.39 oraz X:286252.62 Y:695347.44, znajdujące się w sąsiedztwie budynku Przedszkola Nr 5 um. Misia Uszatka oraz Żłobka Miejskiego w Nowej Dębie przy ul. Leśnej 28.
3. Uzyskać pozwolenie wodnoprawne na usługę odprowadzania wód opadowo-roztopowych pochodzących z:

- 1) budynku i terenu utwardzonego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, ul. Leśna 40 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286485.57; Y: 694974.92 do rzeki Dęba;
  - 2) budynku i terenu utwardzonego Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka wraz ze Żłobkiem Miejskim w Nowej Dębie, ul. Leśna 28 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286273.98; Y: 695207.62 do rzeki Dęba;
  - 3) budynku i terenu utwardzonego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Reja 3 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286888.63; Y: 694985.63 do rzeki Dęba;
  - 4) ulicy Kościuszki i budynku wraz z terenem utwardzonym Krytej Pływalni przy ul. Kościuszki 14 w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5587153.36 Y:7553005.27 do rzeki Dęba;
  - 5) ulicy Podgórze w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5588627,6 Y:7553384,9 do rzeki Dęba;
  - 6) ulicy Słowackiego, Szpitalna, Rzeszowska w Nowej Dębie wraz z okolicznymi utwardzonymi terenami, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5587863,3 Y:7553308,2 do rzeki Dęba;
  - 7) ulicy Konopnickiej, Robotniczej i Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą dwóch wylotów o współrzędnych X:5587823,2 Y:7553205,7 oraz X:5587815,8 Y:7553213,1 do rzeki Dęba;
  - 8) ulicy Szkolnej oraz budynków zlokalizowanych przy ul. Szkolnej, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5587033,4; Y: 7552984,3 do rzeki Dęba;
  - 9) ulicy Leśnej wraz z boczną ul. Leśnej oraz budynku i terenu utwardzonego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5586630.79 Y:7552962,1 do rzeki Dęba oraz z ulicy Leśnej, X:5586608,4 Y:7552969,4 odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5586412,9 Y:7553189,4;
  - 10) odwodnienia drogi, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5596785.0; Y:7546198.7 do cieku Mokrzyżówka,
  - 11) budynku i terenu utwardzonego Szkoły Podstawowej im. Fabiana Dury przy ul. Kolejowej 6 w Chmielowie, odprowadzane za pomocą betonowego korytka do przydrożnego rowu.
4. Złożyć do Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oświadczenia podmiotu obowiązującego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast za okres od I kwartału 2019 r. do I kwartału 2022 r., w związku z odprowadzeniem wód opadowo – roztopowych, pochodzących z:
- 1) budynku i terenu utwardzonego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, ul. Leśna 40 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286485.57; Y: 694974.92 do rzeki Dęba;
  - 2) budynku i terenu utwardzonego Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka wraz ze Żłobkiem Miejskim w Nowej Dębie, ul. Leśna 28 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286273.98; Y: 695207.62 do rzeki Dęba;
  - 3) budynku i terenu utwardzonego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Reja 3 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286888.63; Y: 694985.63 do rzeki Dęba;
  - 4) ulicy Kościuszki i budynku wraz z terenem utwardzonym Krytej Pływalni przy ul. Kościuszki 14 w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5587153.36 Y:7553005.27 do rzeki Dęba;
  - 5) ulicy Podgórze w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5588627,6 Y:7553384,9 do rzeki Dęba;

- 6) ulicy Słowackiego, Szpitalna, Rzeszowska w Nowej Dębie wraz z okolicznymi utwardzonymi terenami, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5587863,3 Y:7553308,2 do rzeki Dęba;
  - 7) ulicy Konopnickiej, Robotniczej i Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą dwóch wylotów o współrzędnych X:5587823,2 Y:7553205,7 oraz X:5587815,8 Y:7553213,1 do rzeki Dęba;
  - 8) ulicy Szkolnej oraz budynków zlokalizowanych przy ul. Szkolnej, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5587033,4; Y: 7552984,3 do rzeki Dęba;
  - 9) ulicy Leśnej wraz z boczną ul. Leśnej oraz budynku i terenu utwardzonego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5586630,79 Y:7552962,1 do rzeki Dęba oraz z ulicy Leśnej, X:5586608,4 Y:7552969,4 odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5586412,9 Y:7553189,4;
5. Założyć i prowadzić rejestr ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych, odprowadzanych:
- 1) wylotem o współrzędnych X: 5586848.54; Y: 7552971.44 z terenu o pow. 4940,0 m<sup>2</sup>, ujętych w kanalizację deszczową zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 169, 171/1, 173/2, 175, 177/6, 180/1, 180/2, w miejscowości Nowa Dęba rzeki Bystrzyk zlokalizowanego na działce nr ewid. 56, obręb Nowa Dęba,
  - 2) dwoma wylotami WL1 i WL2 o współrzędnych kolejno: X: 5588902,51; Y: 7553267,43, X: 5588901,41; Y: 7553262,50 z terenu drogi gminnej klasy L w m. Nowa Dęba oraz chodników do rzeki Dęba zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 12.12.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.324.2018.EB wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  - 3) za pomocą skrzynki rozsączającej, zlokalizowanej na dz. 207/5, obręb Poręby Dębskie,
  - 4) dwoma wylotami o współrzędnych X: 5588886.03; Y: 7553265.65, X: 5588900.00, Y: 7553265.65 z dwóch ścieków prefabrykowanych odprowadzających wodę z bocznych skarp drogi, do rzeki Dęba,
  - 5) z terenu o powierzchni 0,267 ha do istniejącego rowu (przewidzianego do konserwacji), biegnącego przez działkę o nr ewid. 666/13, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 12.11.2008 r., znak: RO-III-6223/15/08 wydanym przez Starostę Tarnobrzieskiego,
  - 6) z terenu o powierzchni 42,99 ha do rzeki Mokrzychówki (na wysokości działki o nr ewid. 2475), zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 30.03.2008 r., znak: RO-III-6223/7/09 wydanym przez Starostę Tarnobrzieskiego,
  - 7) z terenu meliorowanego na dz. 2953 w m. Jadachy, wód powierzchniowych i drenażowych do prawego dopływu rowu Przyrwa, w m. Jadachy, gm. Nowa Dęba,
  - 8) wylotem o współrzędnych X: 5587995,7162; Y: 7552762,6680, do istniejącego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 7 w m. Nowa Dęba,
6. Założyć i prowadzić rejestr jakości odprowadzanych wód opadowo-roztopowych:
- 1) z terenu o pow. 4940,0 m<sup>2</sup>, ujętych w kanalizację deszczową zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 169, 171/1, 173/2, 175, 177/6, 180/1, 180/2, w miejscowości Nowa Dęba.
  - 2) z drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 138+830 do km 140+620 do rowu przydrożnego przy trzech wylotami 1, 2 i 3 zlokalizowanymi na działce o nr ewid. 140/3 w m. Tarnowska Wola.
  - 3) z ulicy Hubala w m. Nowa Dęba do rowu za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5585599.2233 Y: 7555048.8022.
7. Złożyć stosowny wniosek, w celu zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami w związku z:
- 1) dwoma wylotami w km 8+145, zlokalizowanymi na dz. ewid. 514 w m. Nowa Dęba, odprowadzającymi wody opadowo-roztopowe do rzeki Dęba;

- 2) wykonaniem urządzenia wodnego tj. przepustu dwururowego, w pasie drogi krajowej nr 9 w km 134+214, na potoku Przyrwa (dz. ewid. 2702/2 w m. Jadachy);
  - 3) prowadzeniem przez rzekę Trześniówkę w km 23+640 (dz. ewid. 2989/3 w m. Jadachy) wraz z obwałowaniami rurociągu kanalizacji sanitarnej
8. Dokonywać zagospodarowania i odbioru wytwarzanych odpadów powstałych w czasie procesu podczyszczania odprowadzanych wód opadowo-roztopowych do rowu przydrożnego za pomocą trzech wylotów zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 140/3 w m. Tarnowska Wola, zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi z dnia 19.12.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.337.2018.EB wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz z dnia 03.08.2012 r., znak: RO.IV-6341/18/2012, wydanego przez Starostę Tarnobrzeskiego.
  9. Utrzymywać we właściwym stanie technicznym urządzenia wodne wskazane w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 18.11.2009 r., znak: RO-III-6223/27/09 wydanym przez Starostę Tarnobrzeskiego oraz w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 05.05.2010 r., znak: RO-III-6223/8/2010 wydanym przez Starostę Tarnobrzeskiego.
  10. Utrzymywać w należyтым stanie technicznym wylot o współrzędnych X: 5587995.7162; Y: 7552762.6680 wskazany w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 18.10.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.245.2018.EB wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w miejscu wprowadzania wód opadowo-roztopowych poza teren działki należącej do Podmiotu kontrolowanego.
  11. Przedstawić umowę potwierdzającą możliwość odprowadzania wód opadowo-roztopowych poza teren działki należącej do Podmiotu kontrolowanego, tj. Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z Przedszkolem nr 4 zlokalizowanych przy ul. Zybury 4 w Nowej Dębie.
  12. Przedstawić informację o niezidentyfikowanej cieczy odprowadzanej za pomocą wylotów o współrzędnych X: 297210.45; Y: 688378.59 oraz X: 297246.24; Y: 688337.84, zlokalizowanych w miejscowości Chmielów.
  13. Uzyskać pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną dotyczącą poboru wód powierzchniowych z cieką Bystrzyk w km 9+747 oraz na piętrzenie wody istniejącym jazem do rzędnej równej 169,74 m n.p.m. w km 9+705 cieką Bystrzyk, na cele istniejącego zbiornika wodnego na terenie miasta Nowa Dęba na dz. o nr ewid. 18/8, 15/2, 16/2, 17/2, 22/2, 23, 32/6, 32/41 obręb Nowa Dęba.
  14. Złożyć do Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oświadczenia podmiotu obowiązującego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za pobór wody powierzchniowej za okres od I kwartału 2019 r. do I kwartału 2022 r., w związku z istniejącym zbiornikiem wodnym na terenie miasta Nowa Dęba na dz. o nr ewid. 18/8, 15/2, 16/2, 17/2, 22/2, 23, 32/6, 32/41 obręb Nowa Dęba.
  15. Przedstawić informację odnośnie realizacji urządzeń wodnych wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 07.01.2009 r., znak: RO-III-6223/27/08, wydanego przez Starostę Tarnobrzeskiego.

Do dnia **15 grudnia 2022 roku** należy przesać do PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informację o podjętych działaniach, w celu realizacji niniejszego zarządzenia pokontrolnego.

## Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kontrola gospodarowania wodami w Mieście i Gminie Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba wykazała, że:

1. Podczas kontroli Podmiot Kontrolowany nie przedstawił zeszytu eksploatacji, w którym zgodnie z pkt. II.h. oraz II.i. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.12.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.337.2018.EB, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Podmiot kontrolowany powinien odnotowywać przeprowadzane przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających z częstotliwością dwa razy do roku.
2. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych Podmiot kontrolowany nie przedstawił informacji odnośnie stanu prawnego urządzeń wodnych tj. studni:
  - 1) na działce o nr ewid. 379/2 w m. Tarnowska Wola o współrzędnych X: 291399.67; Y: 694162.81, znajdującej się w sąsiedztwie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowskiej Woli;
  - 2) na działce o nr ewid. 191 w m. Nowa Dęba o współrzędnych kolejno: X:286272.26 Y:695288.83, X:286287.08 Y:695320.98, X:286262.01 Y:695336.39 oraz X:286252.62 Y:695347.44, znajdujące się w sąsiedztwie budynku Przedszkola Nr 5 um. Misia Uszatka oraz Żłobka Miejskiego w Nowej Dębie przy ul. Leśnej 28.

Stąd też, niezbędnym jest poinformowanie tut. Organu o dacie wykonania przedmiotowych studni oraz o podmiotach, które były odpowiedzialne za realizację ww. urządzeń wodnych. Ponadto, w powyższych danych należy umieścić informację o aktualnym użytkowaniu ww. urządzeń wodnych, celem ustalenia zasadności wdrożenia procedury legalizacyjnej przedmiotowych urządzeń wodnych na podstawie art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)

3. Podczas kontroli nie przedstawiono aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na usługę odprowadzania wód opadowo – roztopowych, pochodzących z:
  - 1) budynku i terenu utwardzonego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, ul. Leśna 40 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286485.57; Y: 694974.92 do rzeki Dęba;
  - 2) budynku i terenu utwardzonego Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka wraz ze Żłobkiem Miejskim w Nowej Dębie, ul. Leśna 28 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286273.98; Y: 695207.62 do rzeki Dęba;
  - 3) budynku i terenu utwardzonego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Reja 3 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286888.63; Y: 694985.63 do rzeki Dęba;
  - 4) ulicy Kościuszki i budynku wraz z terenem utwardzonym Krytej Pływalni przy ul. Kościuszki 14 w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5587153.36 Y:7553005.27 do rzeki Dęba;
  - 5) ulicy Podgórze w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5588627,6 Y:7553384,9 do rzeki Dęba;
  - 6) ulicy Słowackiego, Szpitalna, Rzeszowska w Nowej Dębie wraz z okolicznymi utwardzonymi terenami, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5587863,3 Y:7553308,2 do rzeki Dęba;
  - 7) ulicy Konopnickiej, Robotniczej i Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą dwóch wylotów o współrzędnych X:5587823,2 Y:7553205,7 oraz X:5587815,8 Y:7553213,1 do rzeki Dęba;
  - 8) ulicy Szkolnej oraz budynków zlokalizowanych przy ul. Szkolnej, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5587033,4; Y: 7552984,3 do rzeki Dęba;

- 9) ulicy Leśnej wraz z boczną ul. Leśnej oraz budynku i terenu utwardzonego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5586630.79 Y:7552962,1 do rzeki Dęba oraz z ulicy Leśnej, X:5586608,4 Y:7552969,4 odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5586412,9 Y:7553189,4;
- 10) odwodnienia drogi, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5596785.0 ; Y:7546198.7 do cieku Mokrzeszówka,
- 11) budynku i terenu utwardzonego Szkoły Podstawowej im. Fabiana Dury przy ul. Kolejowej 6 w Chmielowie, odprowadzane za pomocą betonowego korytka do przydrożnego rowu.

Z danych zawartych w wypisie z ewidencji gruntów, wynika iż ww. wyloty leżą na nieruchomościach będących własnością Gminy Nowa Dęba.

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na usługi wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3, pkt 7, powyższej ustawy, usługi wodne obejmują m.in. *odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.*

4. Podczas kontroli nie przedstawiono oświadczeń podmiotu obowiązującego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast za okres od I kwartału 2019 r. do I kwartału 2022 r., w związku z odprowadzaniem wód opadowo – roztopowych, pochodzących z:

- 1) budynku i terenu utwardzonego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, ul. Leśna 40 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286485.57; Y: 694974.92 do rzeki Dęba;
- 2) budynku i terenu utwardzonego Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka wraz ze Żłobkiem Miejskim w Nowej Dębie, ul. Leśna 28 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286273.98; Y: 695207.62 do rzeki Dęba;
- 3) budynku i terenu utwardzonego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Reja 3 w Nowej Dębie, częściowo odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 286888.63; Y: 694985.63 do rzeki Dęba;
- 4) ulicy Kościuszki i budynku wraz z terenem utwardzonym Krytej Pływalni przy ul. Kościuszki 14 w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5587153.36 Y:7553005.27 do rzeki Dęba;
- 5) ulicy Podgórze w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5588627,6 Y:7553384,9 do rzeki Dęba;
- 6) ulicy Łagockiego, Słowackiego, Szpitalna, Rzeszowska w Nowej Dębie wraz z okolicznymi utwardzonymi terenami, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5587863,3 Y:7553308,2 do rzeki Dęba;
- 7) ulicy Konopnickiej, Robotniczej i Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą dwóch wylotów o współrzędnych X:5587823,2 Y:7553205,7 oraz X:5587815,8 Y:7553213,1 do rzeki Dęba;
- 8) ulicy Szkolnej oraz budynków zlokalizowanych przy ul. Szkolnej, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5587033,4; Y: 7552984,3 do rzeki Dęba;
- 9) ulicy Leśnej wraz z boczną ul. Leśnej oraz budynku i terenu utwardzonego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5586630.79 Y:7552962,1 do rzeki Dęba oraz z ulicy Leśnej, X:5586608,4 Y:7552969,4 odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X:5586412,9 Y:7553189,4;
- 10) odwodnienia drogi, odprowadzanych za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5596785.0; Y:7546198.7 do cieku Mokrzeszówka.

5. Podczas kontroli Podmiot kontrolowany nie przedstawił rejestru ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych:
- 1) wylotem o współrzędnych X: 5586848.54; Y: 7552971.44 z terenu o pow. 4940,0 m<sup>2</sup>, ujętych w kanalizację deszczową zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 169, 171/1, 173/2, 175, 177/6, 180/1, 180/2, w miejscowości Nowa Dęba rzeki Bystrzyk zlokalizowanego na działce nr ewid. 56, obręb Nowa Dęba.  
Dopuszczalne ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych określa pkt I.3. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.11.2021 r., znak: RZ.ZUZ.4.4210.360.2021.EL, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  - 2) dwoma wylotami WL1 i WL2 o współrzędnych kolejno: X: 5588902,51; Y: 7553267,43, X: 5588901,41; Y: 7553262,50 z terenu drogi gminnej klasy L w m. Nowa Dęba oraz chodników do rzeki Dęba zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 12.12.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.324.2018.EB wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  
Dopuszczalne ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych określa pkt I.4. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12.12.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.324.2018.EB, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  - 3) za pomocą skrzynki rozsączającej, zlokalizowanej na dz. 207/5, obręb Poręby Dębskie,  
Dopuszczalne ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych określa pkt I.2. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.03.2021 r., znak: RZ.ZUZ.4.4210.14.2021.RF, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  - 4) dwoma wylotami o współrzędnych X: 5588886.03; Y: 7553265.65, X: 5588900.00; Y: 7553265.65 z dwóch ścieków prefabrykowanych odprowadzających wodę z bocznych skarp drogi, do rzeki Dęba,  
Dopuszczalne ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych określa pkt I.2. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.11.2021 r., znak: RZ.ZUZ.4.4210.360.2021.EL, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  - 5) z terenu o powierzchni 0,267 ha do istniejącego rowu (przewidzianego do konserwacji), biegnącego przez działkę o nr ewid. 666/13, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 12.11.2008 r., znak: RO-III-6223/15/08 wydanym przez Starostę Tarnobrzeskiego,  
Dopuszczalne ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych określa pkt I.2. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12.11.2008 r., znak: RO-III-6223/15/08, wydanego przez Starostę Tarnobrzeskiego.
  - 6) z terenu o powierzchni 42,99 ha do rzeki Mokrzychówki (na wysokości działki o nr ewid. 2475), zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 30.03.2008 r., znak: RO-III-6223/7/09 wydanym przez Starostę Tarnobrzeskiego.  
Dopuszczalne ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych określa pkt I.5. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.03.2008 r., znak: RO-III-6223/7/09 wydanym przez Starostę Tarnobrzeskiego.
  - 7) z terenu meliorowanego na dz. 2953 w m. Jadachy, wód powierzchniowych i drenażowych do prawego dopływu rowu Przyrwa, w m. Jadachy, gm. Nowa Dęba,  
Dopuszczalne ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych określa pkt I.1.2. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 04.11.2009 r., znak: RO-III-6223/23/09, wydanego przez Starostę Tarnobrzeskiego.
  - 8) wylotem o współrzędnych X: 5587995,7162; Y: 7552762,6680, do istniejącego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 7 w m. Nowa Dęba,  
Dopuszczalne ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych określa pkt I.2. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18.10.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.245.2018.EB,

wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

6. Podczas kontroli Podmiot kontrolowany nie przedstawił rejestru jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:
- 1) z terenu o pow. 4940,0 m<sup>2</sup>, ujętych w kanalizację deszczową zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 169, 171/1, 173/2, 175, 177/6, 180/1, 180/2, w miejscowości Nowa Dęba.  
Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowo – roztopowych określa pkt. I.1. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 03.08.2012 r., znak: RO.IV-6341/18/2012, wydanego przez Starostę Tarnobrzieskiego
  - 2) z drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 138+830 do km 140+620 do rowu przydrożnego przy trzema wylotami 1, 2 i 3 zlokalizowanymi na działce o nr ewid. 140/3 w m. Tarnowska Wola.  
Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowo – roztopowych określa pkt. I.2. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.12.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.337.2018.EB, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  - 3) z ulicy Hubala w m. Nowa Dęba do rowu za pomocą wylotu o współrzędnych X: 5585599.2233 Y: 7555048.8022.  
Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowo – roztopowych określa pkt. I.3. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 10.07.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.80.2018.EL, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto potwierdzeniem konieczności realizacji powyższego obowiązku jest art. 17 pkt 1 oraz 2 *Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.*

7. Podczas kontroli nie przedstawiono umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami w związku z:
- 1) przekroczeniem kanalizacją sanitarną potoku Chmielnik w km 0+306 (dz. nr ewid. 2895) w m. Borek Stary;
  - 2) prowadzeniem przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu potoku Chmielnicka Rzeka, przewodu wodociągowego, w km 3+026 biegu potoku, na dz. nr ewid. 1208 w m. Kielnarowa;
  - 3) prowadzeniem przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu cieku wodnego „bez nazwy”, przewodu wodociągowego, w km 0+140 biegu cieku, na dz. nr ewid. 126 w m. Kielnarowa;
  - 4) przekroczeniem kanalizacją sanitarną potoku Hermanówka w km 0+330 (dz. nr ewid. 693/7) w m. Kielnarowa;
  - 5) przekroczeniem kanalizacją sanitarną potoku Chmielnik w km 4+315 (dz. nr ewid. 2901) w m. Kielnarowa;
  - 6) przekroczeniem siecią wodociągową cieku wodnego w km 11+880 (dz. nr ewid. 1506) w m. Kielnarowa;
  - 7) przekroczeniem kanalizacją sanitarną potoku Hermanówka (dz. nr ewid. 1269) w m. Hermanowa, w ilości 22 szt. pod dnem potoku oraz 2 szt. nad zwierciadłem wody;
  - 8) przekroczeniem siecią wodociągową potoku Strug w km 8+583 (dz. nr ewid. 525) w m. Tyczyn.

Zgodnie z art. 261 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) „*Grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z korzystaniem z gruntów pokrytych wodami w sposób inny niż określony w pkt 1-8, oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.*”



Ponadto, zgodnie z art. 261 ust. 2 i 2a powyższej ustawy „umowę użytkowania zawiera się w formie pisemnej, a do jej zawarcia ze strony Skarbu Państwa są upoważnione odpowiednio podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1. Umowę użytkowania zawiera się także w przypadku prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą przesyłową, w tym liniami energetycznymi, na terenie nieruchomości stanowiącej grunt pokryty wodami, pod gruntami pokrytymi wodami lub nad tymi gruntami”.

8. Podmiot Kontrolowany podczas przeprowadzanych czynności nie przedstawił potwierdzenia odbioru wytwarzanych odpadów powstałych w czasie procesu podczyszczania odprowadzanych wód opadowo-roztopowych

1) do rowu przydrożnego za pomocą trzech wylotów zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 140/3 w m. Tarnowska Wola.

Powyższy obowiązek wynika z zapisów pkt 7 pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.12.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.337.2018.EB wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2) do rzeki Bystrzyk za pomocą wylotu W1 o współrzędnych: X: 5586848.54; Y: 7552971.44 w m. Nowa Dęba zgodnie.

Powyższy obowiązek wynika z zapisów pkt II.3. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 03.08.2012 r., znak: RO.IV-6341/18/2012, wydanego przez Starostę Tarnobrzeskiego.

9. Podczas kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających utrzymywanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodnych wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych z dnia 18.11.2009 r., znak: RO-III-6223/27/09, wydanego przez Starostę Tarnobrzeskiego oraz z dnia 05.05.2010 r., znak: RO-III-6223/8/2010, wydanego przez Starostę Tarnobrzeskiego.

Zgodnie z pkt III.3. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18.11.2009 r., znak: RO-III-6223/27/09, Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do przeprowadzania konserwacji urządzenia wodnego tj. przepustu dwururowego w pasie drogi krajowej nr 9 w km 134+214, na potoku Przyrwa.

Ponadto, zgodnie z pkt III.3. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 05.05.2010 r., znak: RO-III-6223/8/2010, Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do przeprowadzania konserwacji urządzeń wodnych tj. dwóch przepustów dwururowych w pasie drogi krajowej nr 9 w km 140+716 oraz 140+800, na rowie melioracji szczegółowych w miejscowości Tarnowska Wola.

10. Podczas kontroli stwierdzono, że wylot o współrzędnych X: 5587995.7162; Y: 7552762.6680, w miejscu wprowadzania wód opadowo-roztopowych do istniejącego zbiornika retencyjnego, wraz z ww. zbiornikiem był porośnięty wysoką trawą, utrudniającą napływ przedmiotowych wód do zbiornika.


Zgodnie z zapisami pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18.10.2018 r., znak: RZ.ZUZ.4.421.245.2018.EB wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Podmiot Kontrolowany zobowiązany jest do należytego utrzymania wylotu w miejscu wprowadzania wód opadowych i roztopowych.

11. Podczas kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających zawarcie umowy z gestorem sieci uprawniającej do odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zewnętrznego podmiotu wód opadowo-roztopowych, pochodzących z terenu Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z Przedszkolem nr 4 zlokalizowanych przy ul. Zybury 4 w Nowej Dębie.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na usługi wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3, pkt 7, powyższej ustawy, usługi wodne obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub

zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

12. W trakcie czynności kontrolnych zlokalizowano dwa wyloty o współrzędnych X: 297210.45; Y: 688378.59 oraz X: 297246.24; Y: 688337.84 w miejscowości Chmielów, z budynku oraz terenu utwardzonego Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kultury im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Strażackiej 3, za pomocą których odprowadzana jest niezidentyfikowana ciecz. W związku z powyższym, należy przedstawić informację w sprawie odprowadzanej za pomocą powyższych wylotów przedmiotowej cieczy.
13. Podczas kontroli nie przedstawiono aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z cieką Bystrzyk w km 9+747 oraz na piętrzenie wody istniejącym jazem na cieką Bystrzyk w km 9+705 na cele istniejącego zbiornika wodnego na terenie dz. o nr ewid. 18/8, 15/2, 16/2, 17/2, 22/2, 23, 32/6, 32/41, obręb Nowa Dęba.  
Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na usługi wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1, powyższej ustawy, usługi wodne obejmują m.in. *pobór wód podziemnych lub powierzchniowych*.  
Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na *piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód*.
14. Złożyć do Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oświadczenia podmiotu obowiązującego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za pobór wody powierzchniowej za okres od I kwartału 2019 r. do I kwartału 2022 r. w związku z poborem wody powierzchniowej z cieką Bystrzyk, wykorzystywanej na cele istniejącego zbiornika wodnego na terenie dz. o nr ewid. 18/8, 15/2, 16/2, 17/2, 22/2, 23, 32/6, 32/41, obręb Nowa Dęba.  
Na podstawie art. 552 ust. 2d w związku z art. 272 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.) „*Wysokość opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, wyrażonej w m<sup>3</sup>*.  
*W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 1 i 2, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w m<sup>3</sup> ilość pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, z tym że jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne pobiera wody podziemne lub wody powierzchniowe do różnych celów lub potrzeb, także w podziale na te cele lub te potrzeby.*”
15. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych Pomiot kontrolowany nie poinformował tutejszego Organu odnośnie realizacji urządzeń wodnych, wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 07.01.2009 r., znak: RO-III-6223/27/08, wydanym przez Starostę Tarnobrzieskiego dot. odprowadzania wód powierzchniowych z terenu o powierzchni 3,47 ha do zbiornika ziemnego oraz na retencjonowanie wód powierzchniowych w ww. zbiorniku zlokalizowanym w Nowej Dębie na dz. o nr ewid. 617/7.

Dyrektor  
  
(podpis organu kontroli)

### Pouczenie:

1. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie PGW Wody Polskie innych działań administracyjno-prawnych.
2. Zgodnie z art. 341 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) kontrolowany, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, jest obowiązany powiadomić organ wykonujący kontrolę o realizacji zaleceń wskazanych w tym zarządzeniu.
3. Stosownie do art. 3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.) na niniejsze zarządzenie pokontrolne przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a RUK

1. SK

1. GPN

1. IR.